



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0631/01/2005

ORYGINAL

Wyrób / product: **Preparat RADINER ST**

Zawierający / containing: kwasy organiczny i nieorganiczny, inhibitor korozji zgodne z przedstawionym składem

Przeznaczony do / destined: usuwania osadów kamienia kotłowego i produktów korozji z wymienników ciepła, kotłów wodnych, parowych i instalacji chłodniczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Preparat przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania. Woda z oczyszczanych urządzeń nie może przedostać się do instalacji z wodą przeznaczoną do spożycia.

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marjanowski
81-589 Gdynia
ul. Jemiołowa 47

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marjanowski
81-589 Gdynia
ul. Jemiołowa 47



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2010-08-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2010-08-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 31 sierpnia 2005
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiadły